

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по городу Москве  
Управление по Центральному административному округу  
4 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
101000 г. Москва, ул. Покровка, дом 1/13/6, стр. 2  
тел/факс: (495)623-95-96; e-mail: cao4@gpn.moscow  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 177 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

«Школа № 1429 имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника 4 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления  
МЧС России по г. Москве Соменко Константина Игоревича N 177 от «30» июня 2016 г.,

(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 11 час.00мин. 07.07.2016г. по 16 час.00мин. 19.07.2016г.

проведена проверка государственным инспектором Басманного района г. Москвы по  
пожарному надзору – инженером 4 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС  
России по г. Москве майором внутренней службы Пруновым Игорем Анатольевичем  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

помещений Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Москвы «Школа № 1429 имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва»

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: г. Москва, Переведеновский переулок, д.11, д.14, Спартаковская площадь, д.5/7

совместно с исполняющим обязанности директора Минихановым Русланом Сагидуллоевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям (с составлением соответствующих протоколов испытаний) (Переведеновский пер., д.11, д. 14, Спартаковская пл., д. 5/7)	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2017	
2.	Двери помещений складского и технического назначения (прачечные, гладильные, кладовые, электрощитовые и т.д.) не выполнены 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30 (Переведеновский пер., д. 14,	ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6, табл. 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2017	

		4.13130.2013, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	
3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Переведеновский пер., д.11, д. 14, Спартаковская пл., д. 5/7)	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2017
4.	Двери лестничных клеток (на 2-ом этаже) не обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах (Переведеновский пер., д. 14, Спартаковская пл., д. 5/7)	ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п.4.2.7 СП 1.13130.2009, 6.18* СНиП 21-01-97*	01.09.2016
5.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см без устройства лестниц с числом ступеней не менее 3-х или пандусов с уклоном не более 1:6 (Спартаковская пл., д. 5/7)	ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 6.28* СНиП 21-01-97*, п.4.3.4 СП 1.13130.2009	01.09.2016
6.	Приборы приемно-контрольные пожарные установлены на лестничной площадке 1-го этажа, что противоречит требованиям п. 13.14.5 СП 5.1330.2009	ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 13.14.5 СП 5.1330.2009, п. 12.48* НПБ 88-2001*	01.02.2017
7.	Руководитель и работники, ответственные за пожарную безопасность не обучены пожарно-техническому минимуму	ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст.37 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, п.3 ППР РФ, п.31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.09.2016
8.	Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) не защищены автономными установками пожаротушения (Переведеновский пер., д. 14, Спартаковская пл., д. 5/7)	ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 8 табл. А.4 СП 5.13130.2009	01.02.2017
9.	Не представлены документы по огнезащитной обработке планшета сцены, а также драпировки в зрительном зале (с составлением соответствующих актов) (Переведеновский пер., д.11)	ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 5.4.11 СП 4.13130.2013, п.1.57 СНиП 2.08.02-89*, п.108 Правил противопожарного	01.09.2016

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор  
Басманного района г. Москвы  
по пожарному надзору -  
инженер 4 РОНПР Управления  
по ЦАО Главного Управления МЧС  
России по г. Москве  
майор внутренней службы  
Прунов И.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» 07 2016г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
«19» 07 2016г.

  
И.О. директора Мешаков  
Р.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.